

NVE|001660  
V|1953

# Statsregulering

av

Aura og Lilledalsvassdraget med overføring av Aura  
til Lilledalsvassdraget.

## Reguleringsbestemmelser og Manøvreringsreglement.

Fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953.

Ved kgl. resolusjon 31. juli 1953 er bestemt:

1. Det fastsettes reguleringsbestemmelser for statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget og overføring av Aura til Lilledalsvassdraget overensstemmende med det i Industridepartementets tilråding av 31. juli 1953 inntatte utkast og under de i samme tilråding inntatte forutsetninger.
2. Det ved samme resolusjon av 30. mai 1952 fastsatte manøvreringsreglement for reguleringen av overføringen endres slik at manøvreringsreglementet i sin helhet blir i samsvarende med det i Industridepartementets ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende inntil videre.»

*Bekreftes*

Industri-, Handels- og Skatte-  
departementet  
Vassdragsavdelingen

*J. Gjivicholt-Hansen*

## Reguleringsbestemmelser

for statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget med overføring av Aura til Lilledalsvassdraget.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953.)

1.

Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid.

2.

For den økning av vannkraften som innvinner ved reguleringen og overføringen er legges følgende årlige avgifter:

For regulering og overføring av Aura kr. 0,50 pr. nat.-HK til staten.

Til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr. 2,00 pr. nat.-HK.

For regulering av Lilledalsvassdraget kr. 0,50 pr. nat.-HK til staten.

Til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr. 2,00 pr. nat.-HK.

Økningen av vannkraften beregnes på grunnlag av den økning av lavvannføringen, som reguleringen og overføringen antas å ville medføre utover den vannføring, som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året. Ved beregningen av denne økning forutsettes det at magasinene utnyttes på en sådan måte at vannføringen i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal anses som den ved reguleringen og overføringen innvunne økning av vannkraften, avgjøres med bindende virkning av departementet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede avgifter inntreffer etter hvert som den ved reguleringen og overføringen innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiftene har samme pantsikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. rente.

3.

Nærmere bestemmelser om betalingen av avgifter etter post 2 og kontroll med vannforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 13, skal for så vidt de ikke er fastsatt av Kongen med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende regjeringsdepartement.

4.

Aura kraftverk er forpliktet til når vedkommende departement forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet bestemmer å skaffe arbeiderne den til enhver tid nødvendige legehjelp og å holde en for øyemedet tjenlig sykestue.

5.

Aura kraftverk er i fornøden utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

Aura kraftverk er ikke uten vedkommende departements samtykke berettiget til i anledning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne fra bekvemmeligheter eller hus leid hos det. Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes arbeidstvist, avgjøres med bindende virkning av departementet.

Bestemmelsen i første ledd får ikke anvendelse på leieforholdet mellom Aura kraftverk og arbeider når § 38 i lov om husleie av 16. juni 1939 gjelder i kommunen og leieforholdet er beskyttet gjennom oppsiingsreglene i nevnte paragraf.

6.

Aura kraftverk er forpliktet til i den utstrekning som fylkesvegstyret bestemmer, å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. Veger, bruer og kaier som anlegges eier bygger, skal stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anleggene.

Aura kraftverk er forpliktet til å heve den nåværende transportvei Sørhella — Kvita — Gautsjøset — Gjeitavollen over regulert høyvannstand, alternativt å heve den ved Kvita og erstatte parsellen Gautsjøset — Gjeitavol-

maksimalpris som svarer til den gjengse pris ved bortleie av kraft i distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom vedkommende departement og Aura kraftverk eller i mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelse kan så vel av departementet som av Aura kraftverk forlanges revidert hvert 5te år. Hvis Aura kraftverk leier ut kraft og kraften til kommune kan uttas fra kraftledning til noen av leietagerne kan kommunen i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på samme vilkår som leierne av lignende kraftmengder under samme forhold.

Aura kraftverk har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Oppsigelse av avgitt kraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

## 14.

Ved regulerings- og overføringsanleggene skal der tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle, uten at Aura kraftverk har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse. Aura kraftverk må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

## 15.

Det påhviler Aura kraftverk i den utstrekning hvori det kan skje uten særlige vanskeligheter og utgifter, å unngå ødeleggelser av

plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og steder som kan antas å ha vitenskapelig eller historisk betydning. Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan unngås, skal Landsforeningen for naturfredning i Norge i betimelig tid på forhånd underrettes om saken.

Aura kraftverk plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det er mulig uten uforholdsmessige omkostninger å dra omsorg for at de ferdige anlegg virker minst mulig skjemmende i terrenget.

Om nærværende bestemmelse gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere fornøden meddelelse.

## 16.

Aura kraftverk underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de fastsatte bestemmelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av Aura kraftverk etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

## 17.

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdragene for hvilke reguleringen og overføringen kan medføre forpliktelser.

## Manøvreringsreglement

for statsregulering av Aura—Lilledalsvassdraget.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953.)

## 1.

Reguleringsgrensene er:

## a. A u r s j ø d a m m e n.

*Gautsjøen:*

H.R.V.st. (høyeste regul. vannst.) kote 856,0  
Nuv.V.st. (alminnelig lavvannst.) » 851,0  
L.R.V.st. (laveste regul. vannst.) » 843,5

Reguleringshøyde 12,5 m.  
5,0 m opp og 7,5 m ned.

*Gronningen:*

H.R. V. st. kote 856,0  
Nuv. » » » 837,5  
L.R. » » » 837,5

Reguleringshøyde 18,5 m  
18,5 m opp og 0 m ned.

*Aursjø:*

H.R. V. st. kote 856,0  
Nuv. » » » 831,0  
L.R. » » » 827,3

Reguleringshøyde 28,7 m  
25 m opp og 3,7 m ned.

e. Reinsdammen.

*Reinsvatn:*

H.R. V. st. kote 892,9  
Nuv. » » » 879,7  
L.R. » » » 874,4

Reguleringshøyde 18,5 m  
13,2 m opp og 5,2 m ned.

Høydene refererer seg til Vassdragsvesenets  
generalplan av 1951.

De tillatte oppdemnings- og senkningsgrenser skal angis ved faste og tydelige merker ved de enkelte magasiner.

Samtlige dammer er utstyrt med faste overløp, vannstanden i vatna kan derfor under flom stige noe over øvre reguleringsgrense.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommene i vassdragene nedenfor dammene så vidt mulig ikke økes. Videre skal luken i tappetunnelen fra Gautsjøen settes når vannstanden er kommet ned til kote 851,0 og ikke åpnes før det er nødvendig å tømme magasinet. Før vårflommen settes luken igjen og åpnes først når vannstanden i Aursjø—Grønningmagasinet er steget til kote 851,0. For øvrig kan vannslippingen foregå etter Aura kraftverks behov.

3.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsettes av Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet bestemmer hvor damvokterne skal bo og om de skal ha telefon i sine boliger.

4.

Det skal påses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende, og at dammene og reguleringsluker til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander og eventuelt observeres og noteres nedbørsmengder, temperatur m. v.

b. Torbudammen.

*Torbuvatn:*

H.R. V. st. kote 854,85  
Nuv. » » » 849,15  
L.R. » » » 847,85

Reguleringshøyde 7 m  
5,7 m opp og 1,3 m ned.

c. Osbudammen.

*Sandvatn:*

H.R. V. st. kote 848,8  
Nuv. » » » 836,2  
L.R. » » » 825,8

Reguleringshøyde 23 m  
12,6 m opp og 10,4 m ned.

*Langvatn:*

H.R. V. st. kote 848,8  
Nuv. » » » 832,3  
L.R. » » » 824,3

Reguleringshøyde 24,5 m  
16,5 m opp og 8,0 m ned.

*Osuvatn:*

H.R. V. st. kote 848,8  
Nuv. » » » 825,7  
L.R. » » » 817,8

Reguleringshøyde 31,0 m  
23,1 m opp og 7,9 m ned.

d. Holbudammen.

*Holbuvatn:*

H.R. V. st. kote 792,7  
Nuv. » » » 777,4  
L.R. » » » 777,4

Reguleringshøyde 15,3 m  
15,3 m opp og 0 m ned.

len med ny vei på østsiden av Gautsjø, samt til ellers å legge om stier og fremkomstveier langs sjøene der de demmes ned.

## 7.

Aura kraftverk er forpliktet til etter avgjørelse av vedkommende departement å erstatte vedkommende forsorgskommune dens utgifter til forsorgsunderstøttelse av de ved anleggene ansatte arbeidere og deres familier.

## 8.

Til opprettholdelse av bestanden av laks, aure og sjøaure i vassdragene plikter Aura kraftverk å bekoste, bygge og drive en anstalt for klekking og oppdrett samt å sette ut det antall settefisk av den art og på det sted som Landbruksdepartementet bestemmer.

Skulle Aura kraftverk ved siden herav ønske å bekoste foring av laks og aure på gyteplassene i Eira og eventuelt andre deler av vassdraget, og det måtte vise seg at man på denne måte oppnår betryggende resultater for opprettholdelse av fiskebestanden i det hele vassdrag reguleringen og overføringen omfatter, skal det stå Aura kraftverk fritt for i fremtiden å benytte den fremgangsmåte kraftverket måtte ønske.

Planene for anstalten skal godkjennes av nevnte departement som også fører kontroll med driften, settefiskens kvalitet samt utsettelsen. Utgiftene hermed bæres av Aura kraftverk.

De biologiske undersøkelser som Landbruksdepartementet finner nødvendige for å fastslå behovet av settefisk m. v. samt for å kontrollere resultatene bekostes av Aura kraftverk.

Hvis Landbruksdepartementet finner det nødvendig plikter Aura kraftverk å bygge gitter foran tappetunneler o. l. for å hindre at fisk følger med vannet ut av vassdragene. Omkostningene ved eventuelle undersøkelser i den anledning bæres av Aura kraftverk.

## 9.

Aura kraftverk plikter å ryddiggjøre de neddemte arealer.

## 10.

Før reguleringen tas i bruk skal Aura kraftverk innbetale til Lesja kommune kr. 75 000 som avsettes til et fond, hvis renter etter nærmere bestemmelse av herredstyret anvendes til fremme av jord- og skogbruk i distriktet. For fondet skal utarbeides vedtekter som må godkjennes av Landbruksdepartementet.

## 11.

Vannslipningen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt.

## 12.

Aura kraftverk skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser, som i det offentlige interesse finnes påkrevd, og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte oppdemningshøyder og de tillatte laveste tapningsgrenser betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker, som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kartter som Aura kraftverk lar oppta i anledning av anleggene, skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

## 13.

Aura kraftverk er forpliktet til å avgi til den eller de kommuner, derunder også fylkeskommuner som departementet bestemmer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den innvunne økning av kraften (beregnet som angitt i post 2).

Når 30 år er forløpet fra denne resolusjons datum kan de kommuner hvis interesser berøres av reguleringen uansett den ovenfor betingede prosent for kraftavgivelse og uten hinder av den foran fastsatte begrensning med Kongens samtykke etter hvert som kraft blir ledig kreve avgitt ytterligere kraft så vidt fornødent til å dekke deres eget behov eller til å forsyne deres innvånere med kraft til lys, varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri.

Kraften avgis i den form hvori den produseres. Elektrisk kraft uttas etter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningen eller fra ledningsnettet, hva enten ledningene tilhører Aura kraftverk eller andre. Forårsaker kraftens uttagelse av ledningene økte utgifter bæres disse av den som uttar kraften. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller lockout må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene — deri innbefattet 6 pst. rente av anleggskapitalen — med tillegg av 20 pst. Hvis prisen beregnet på denne måte vil bli uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vassfallet kan gi er tatt i bruk, kan dog kraften i stedet forlanges avgitt etter en